

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ15.В.00006
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626406
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место нахождения заявителя) Фирма «Flachdach Technologie GmbH & Co.KG»(Германия). Адрес: Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Mannheim, Germany. Телефон +49 621 85-04-379, факс +49 621 85-04-378.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Фирма «Flachdach Technologie GmbH & Co.KG»(Германия). Адрес: Eisenbahnstrasse 6-8, 68199 Mannheim, Germany. Телефон +49 621 85-04-379, факс +49 621 85-04-378.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "Антип - сертификация" ООО "НПФ "Антип". 123290, г.Москва, ул. 3-я Магистральная, д.12, стр.1, (495)682-58-78, (495)617-27-29. ОГРН: 1047796829277. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ15 выдан 25.08.2010г. Центральным органом Системы

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Рулонный гидроизоляционный материал и комплектующие изделия т.м. «Rhenofol» на основе пластифицированного ПВХ.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8. (см.Приложение ТР 0053982).

код ОК 005 (ОКП)

57 7000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3921 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Отчет по сертификационным испытаниям 81/СТР-2011 от 29.07.2011г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010 г. 129366 г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4) Акт о результатах анализа состояния производства 06/ТР-2011 от 01.08.2011 г. ОС "Антип-сертификация" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации ТРБП.RU.ПБ15 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Техническая документация фирмы изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2011 по 02.08.2016

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янговская



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательная сертификация)

C-DE.ЛБ15.В.00006

ТР

0053982

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г2
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени РП2

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ)", Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	умеренногорючий (Г2)
Воспламеняемость	умеренновоспламеняемый (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	слабораспространяющий (РП2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янтовская